



Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

¹ Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (SABRA). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.

CF: 2020

Nom de l'établissement : CEC Nicolas-Bouvier

Adresse de l'établissement: Rue de saint-jean 60, 1203 Genève

Année du diagnostic : 2020

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé ¹	Remarques	échéances
1 ^{er} sous-sol	Salle de cours S 17	Carton	Court terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	Assaini
2 ^{ème} sous-sol	Dépôt 2	Elément en fibrociment sur tableau électrique déposé	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
1 ^{er} sous-sol	Tour de refroidissement	Bac à fleurs en fibrociment	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
1 ^{er} sous-sol	Désinfection 1	Plaque en fibrociment	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
1 ^{er} sous-sol	Chauffage / ventilation	Canal en fibrociment	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
1 ^{er} sous-sol	Local Tech. S 23	Canal en fibrociment	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
1 ^{er} sous-sol	Local Tech. S 23	Tableau électrique en bakélite	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
1 ^{er} sous-sol	Salle de cours S 16	Tableau noir en fibrociment et bakélite	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
1 ^{er} sous-sol	Salle de cours S 17	Tableau noir en fibrociment et bakélite	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
1 ^{er} sous-sol	Salle de cours S 18	Tableau noir en fibrociment et bakélite	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
1 ^{er} sous-sol	Salle de cours S 19	Tableau noir en fibrociment et bakélite	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
1 ^{er} sous-sol	Scène	Elément en bakélite	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030



1 ^{er} sous-sol	Projection	Plaque en bakélite	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
1 ^{er} sous-sol	Projection	Gaine en fibrociment	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
1 ^{er} sous-sol	Projection	Conduite en fibrociment	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
Rez inférieur	Salle de cours ES 01	Tableau noir en fibrociment et bakélite	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
Rez inférieur	Salle de cours ES 27	Tableau noir en fibrociment et bakélite	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
Rez inférieur	Salle de cours ES 26	Tableau noir en fibrociment et bakélite	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
Rez inférieur	Salle de cours ES 23	Tableau noir en fibrociment et bakélite	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
Rez inférieur	Salle de cours ES 22	Tableau noir en fibrociment et bakélite	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
Rez inférieur	Salle de cours ES 21	Tableau noir en fibrociment et bakélite	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
Rez inférieur	Salle de cours ES 20	Tableau noir en fibrociment et bakélite	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
Rez supérieur	Salle polyvalente R 26/R 26 a	Tableau noir en fibrociment et bakélite	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
1 ^{er} étage	Dégagement (Asc. 1-31)	Gaine carré 20 cm en fibrociment	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
1 ^{er} étage	Dégagement (Asc. 1-39)	Gaine carré 20 cm en fibrociment	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
1 ^{er} étage	Salle de cours 1-34	Tableau noir en fibrociment et bakélite	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
1 ^{er} étage	Salle de cours 1-35	Tableau noir en fibrociment et bakélite	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
1 ^{er} étage	Salle de cours 1-36	Tableau noir en fibrociment et bakélite	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
1 ^{er} étage	Salle de cours 1-37	Tableau noir en fibrociment et bakélite	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030



2 ^{ème} étage	Dégagement (Asc. 2-41)	Gaine carré 20 cm en fibrociment	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
2 ^{ème} étage	Dégagement (Asc. 2-49)	Gaine carré 20 cm en fibrociment	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
2 ^{ème} étage	Salle de cours 2-40	Tableau noir en fibrociment et bakélite	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
2 ^{ème} étage	Salle de cours 2-41	Tableau noir en fibrociment et bakélite	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
2 ^{ème} étage	Salle de cours 2-42	Tableau noir en fibrociment et bakélite	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
2 ^{ème} étage	Salle de cours 2-43	Tableau noir en fibrociment et bakélite	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
2 ^{ème} étage	Salle de cours 2-44	Tableau noir en fibrociment et bakélite	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
2 ^{ème} étage	Salle de cours 2-46	Tableau noir en fibrociment et bakélite	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
2 ^{ème} étage	Salle de cours 2-47	Tableau noir en fibrociment et bakélite	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
2 ^{ème} étage	Salle de cours 2-49	Tableau noir en fibrociment et bakélite	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
3 ^{ème} étage	Dégagement (Asc. 3-51)	Gaine carré 20 cm en fibrociment	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
3 ^{ème} étage	Dégagement (Asc. 3-59)	Gaine carré 20 cm en fibrociment	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
3 ^{ème} étage	Salle de cours 3-50	Tableau noir en fibrociment et bakélite	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
3 ^{ème} étage	Salle de cours 3-51	Tableau noir en fibrociment et bakélite	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
3 ^{ème} étage	Salle de cours 3-52	Tableau noir en fibrociment et bakélite	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
3 ^{ème} étage	Salle de cours 3-53	Tableau noir en fibrociment et bakélite	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
3 ^{ème} étage	Salle de cours 3-54	Tableau noir en fibrociment et bakélite	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
3 ^{ème} étage	Salle de cours 3-55	Tableau noir en fibrociment et bakélite	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030



3 ^{ème} étage	Salle de cours 3-56	Tableau noir en fibrociment et bakélite	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
3 ^{ème} étage	Salle de cours 3-57	Tableau noir en fibrociment et bakélite	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
4 ^{ème} étage	Dégagement (Asc. 4-61)	Gaine carré 20 cm en fibrociment	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
4 ^{ème} étage	Dégagement (Asc. 4-69)	Gaine carré 20 cm en fibrociment	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
4 ^{ème} étage	Salle de cours 4-60	Tableau noir en fibrociment et bakélite	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
4 ^{ème} étage	Salle de cours 4-61	Tableau noir en fibrociment et bakélite	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
4 ^{ème} étage	Salle de cours 4-62	Tableau noir en fibrociment et bakélite	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
4 ^{ème} étage	Salle de cours 4-63	Tableau noir en fibrociment et bakélite	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
4 ^{ème} étage	Salle de cours 4-64	Tableau noir en fibrociment et bakélite	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
4 ^{ème} étage	Salle de cours 4-65	Tableau noir en fibrociment et bakélite	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
4 ^{ème} étage	Salle de cours 4-66	Tableau noir en fibrociment et bakélite	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
4 ^{ème} étage	Salle de cours 4-67	Tableau noir en fibrociment et bakélite	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
4 ^{ème} étage	Salle de cours 4-68	Tableau noir en fibrociment et bakélite	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
4 ^{ème} étage	Salle de cours 4-69	Tableau noir en fibrociment et bakélite	Long terme	Bon état. Amianté sur décision d'expert	2030
Sous-sol	Chaufferie	Joints de cheminée et trappe 3 mesures	VDI Statu Quo	Mesure d'air chaque année jusqu'à assainissement	VDI



Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air. En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.