

Nom de l'établissement : **DIP - DSPE**Bureau expert : **CSD Ingénieurs SA**Adresse de l'établissement : **Rue des gazomètres 1**Nom de l'expert : **Matthieu Raeis**Nombre de prélèvements totaux : **509**Date de l'expertise : **15.07.09; 06.11.09; 22.07.10**Nombre de prélèvements sans amiante : **369**

Visa de l'expert :



Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Sous-sol	S.23	Chauffe – eau Tobler (aspect neuf)	2020	Contient de l'amiante par défaut
Sous-sol	S.04	Colle de carrelage	2020	Contient de l'amiante par défaut
Sous-sol	S.04	Colle de faïence	2020	Contient de l'amiante par défaut
Sous-sol	S.20	Enduit bitume sur calorifugeage (mousse synthétique et coque en aluminium)	2020	Amiante présent au niveau de la colle noire et non du matériau synthétique
Sous-sol	S.04	Mastic de fenêtre	2020	
Sous-sol	S.05	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
Sous-sol	S.06	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
Sous-sol	S.07.1	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
Sous-sol	S.09	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
Sous-sol	S.13	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
Sous-sol	S.15	Mastic de fenêtre	2020	
Sous-sol	S.16	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
Sous-sol	S.17	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
Sous-sol	S.22	Portes palières du monte-charge	2020	Contient de l'amiante par défaut
Sous-sol	S.20	Résine coulée	2020	Contient de l'amiante par défaut
Rez	18	Colle de carrelage	2020	Contient de l'amiante par défaut
Rez	29	Colle de carrelage	2020	Contient de l'amiante par défaut
Rez	33.2	Colle de carrelage	2020	Contient de l'amiante par défaut
Rez	30	Colle de carrelage marbré	2020	Contient de l'amiante par défaut
Rez	31	Colle de carrelage marbré	2020	Contient de l'amiante par défaut
Rez	32	Colle de carrelage marbré	2020	Contient de l'amiante par défaut
Rez	29	Colle de faïence	2020	Contient de l'amiante par défaut

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez	18	Colle de plinthe	2020	Contient de l'amiante par défaut
Rez	18	Colle de plinthe	2020	Contient de l'amiante par défaut
Rez	2	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
Rez	3	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
Rez	6	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
Rez	7	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
Rez	8	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
Rez	9	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
Rez	10	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
Rez	11	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
Rez	12	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
Rez	13	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
Rez	14	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
Rez	15	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
Rez	16	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
Rez	17.1	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
Rez	18	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
Rez	20	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
Rez	21	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
Rez	22	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
Rez	23	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
Rez	24	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
Rez	25	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
Rez	26	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
Rez	27	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
Rez	28	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
Rez	29	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
Rez	33.2	Mastic de porte fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
Rez	33.2	Portes palières du monte-charge	2020	Contient de l'amiante par défaut

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
1 ^{er}	108.1	Colle de carrelage	2020	Contient de l'amiante par défaut
1 ^{er}	108.2	Colle de carrelage	2020	Contient de l'amiante par défaut
1 ^{er}	118.1	Colle de carrelage	2020	Contient de l'amiante par défaut
1 ^{er}	118.2	Colle de carrelage	2020	Contient de l'amiante par défaut
1 ^{er}	108.2	Colle de faïence	2020	Contient de l'amiante par défaut
1 ^{er}	118.1	Colle de faïence	2020	Contient de l'amiante par défaut
1 ^{er}	118.1	Colle de plinthe	2020	Contient de l'amiante par défaut
1 ^{er}	102	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
1 ^{er}	103	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
1 ^{er}	104	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
1 ^{er}	105	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
1 ^{er}	106	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
1 ^{er}	107	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
1 ^{er}	108.2	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
1 ^{er}	109	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
1 ^{er}	110	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
1 ^{er}	112	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
1 ^{er}	113	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
1 ^{er}	115	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
1 ^{er}	116	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
1 ^{er}	117	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
1 ^{er}	118.1	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
1 ^{er}	121	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
1 ^{er}	122	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
1 ^{er}	124	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
1 ^{er}	125	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
1 ^{er}	126	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
1 ^{er}	127	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
1 ^{er}	128	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
1 ^{er}	108.1	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
1 ^{er}	118.2	Mastic de porte fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
1 ^{er}	118.2	Portes palières du monte-charge	2020	Contient de l'amiante par défaut
2 ^{ème}	224	Colle de carrelage	2020	Contient de l'amiante par défaut
2 ^{ème}	225	Colle de carrelage	2020	Contient de l'amiante par défaut
2 ^{ème}	235	Colle de carrelage	2020	Contient de l'amiante par défaut
2 ^{ème}	236	Colle de carrelage	2020	Contient de l'amiante par défaut
2 ^{ème}	240	Colle de carrelage	2020	Contient de l'amiante par défaut
2 ^{ème}	224	Colle de faïence	2020	Contient de l'amiante par défaut
2 ^{ème}	225	Colle de faïence	2020	Contient de l'amiante par défaut
2 ^{ème}	235	Colle de faïence	2020	Contient de l'amiante par défaut
2 ^{ème}	201	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
2 ^{ème}	202	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
2 ^{ème}	203	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
2 ^{ème}	204	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
2 ^{ème}	205	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
2 ^{ème}	206	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
2 ^{ème}	208	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
2 ^{ème}	209	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
2 ^{ème}	210	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
2 ^{ème}	212	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
2 ^{ème}	213	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
2 ^{ème}	214	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
2 ^{ème}	215	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
2 ^{ème}	216	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
2 ^{ème}	217	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
2 ^{ème}	218	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
2 ^{ème}	219	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
2 ^{ème}	222	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
2 ^{ème}	223	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
2 ^{ème}	225	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
2 ^{ème}	226	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
2 ^{ème}	227	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
2 ^{ème}	228	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
2 ^{ème}	229	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
2 ^{ème}	230	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
2 ^{ème}	231	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
2 ^{ème}	232	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
2 ^{ème}	233	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
2 ^{ème}	235	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
2 ^{ème}	236	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
2 ^{ème}	240	Portes palières du monte-charge	2020	Contient de l'amiante par défaut
3 ^{ème}	316	Colle de carrelage	2020	Contient de l'amiante par défaut
3 ^{ème}	317	Colle de carrelage	2020	Contient de l'amiante par défaut
3 ^{ème}	322	Colle de carrelage	2020	Contient de l'amiante par défaut
3 ^{ème}	325	Colle de carrelage	2020	Contient de l'amiante par défaut
3 ^{ème}	317	Colle de faïence	2020	Contient de l'amiante par défaut
3 ^{ème}	322	Colle de faïence	2020	Contient de l'amiante par défaut
3 ^{ème}	322	Colle de plinthe	2020	Contient de l'amiante par défaut
3 ^{ème}	301	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
3 ^{ème}	303	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
3 ^{ème}	304	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
3 ^{ème}	305	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
3 ^{ème}	306	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
3 ^{ème}	307	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
3 ^{ème}	308	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
3 ^{ème}	309	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
3 ^{ème}	310	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
3 ^{ème}	311	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
3 ^{ème}	312	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
3 ^{ème}	314	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
3 ^{ème}	315	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
3 ^{ème}	317	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
3 ^{ème}	319	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
3 ^{ème}	320	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
3 ^{ème}	321.1	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
3 ^{ème}	321.2	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
3 ^{ème}	322	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
3 ^{ème}	325	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
3 ^{ème}	316	Portes palières du monte-charge	2020	Contient de l'amiante par défaut
4 ^{ème}	408	Clapet coupe-feu	2020	Contient de l'amiante par défaut
4 ^{ème}	407	Clapet de régulation	2020	Contient de l'amiante par défaut
4 ^{ème}	408	Clapet de régulation	2020	Contient de l'amiante par défaut
4 ^{ème}	409.1	Clapet de régulation	2020	Contient de l'amiante par défaut
4 ^{ème}	410	Clapet de régulation	2020	Contient de l'amiante par défaut
4 ^{ème}	411	Clapet de régulation	2020	Contient de l'amiante par défaut
4 ^{ème}	412	Clapet de régulation	2020	Contient de l'amiante par défaut
4 ^{ème}	413	Clapet de régulation	2020	Contient de l'amiante par défaut
4 ^{ème}	414	Clapet de régulation	2020	Contient de l'amiante par défaut
4 ^{ème}	415	Clapet de régulation	2020	Contient de l'amiante par défaut
4 ^{ème}	416	Clapet de régulation	2020	Contient de l'amiante par défaut
4 ^{ème}	417	Colle de carrelage	2020	Contient de l'amiante par défaut
4 ^{ème}	419	Colle de carrelage	2020	Contient de l'amiante par défaut
4 ^{ème}	416	Colle de faïence	2020	Contient de l'amiante par défaut
4 ^{ème}	417	Colle de faïence	2020	Contient de l'amiante par défaut
4 ^{ème}	417	Colle de plinthe	2020	Contient de l'amiante par défaut
4 ^{ème}	401	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
4 ^{ème}	404	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
4 ^{ème}	405	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
4 ^{ème}	419	Mastic de fenêtre	2020	Contient de l'amiante par défaut
4 ^{ème}	409.1	Porte palières du monte-charge	2020	Contient de l'amiante par défaut
4 ^{ème}	407	Système de ventilation	2020	Contient de l'amiante par défaut
4 ^{ème}	408	Système de ventilation	2020	Contient de l'amiante par défaut
4 ^{ème}	409.1	Système de ventilation	2020	Contient de l'amiante par défaut
4 ^{ème}	410	Système de ventilation	2020	Contient de l'amiante par défaut
4 ^{ème}	411	Système de ventilation	2020	Contient de l'amiante par défaut
4 ^{ème}	412	Système de ventilation	2020	Contient de l'amiante par défaut
4 ^{ème}	413	Système de ventilation	2020	Contient de l'amiante par défaut
4 ^{ème}	414	Système de ventilation	2020	Contient de l'amiante par défaut
4 ^{ème}	415	Système de ventilation	2020	Contient de l'amiante par défaut
4 ^{ème}	416	Système de ventilation	2020	Contient de l'amiante par défaut
5 ^{ème}	504	Calorifugeage : coque aluminium	2020	Contient de l'amiante par défaut
5 ^{ème}	506	Calorifugeage : coque aluminium	2020	Contient de l'amiante par défaut
5 ^{ème}	506	Centrale de ventilation	2020	Contient de l'amiante par défaut
5 ^{ème}	503	Etanchéité bitumineuse de toiture	2020	Contient de l'amiante par défaut
5 ^{ème}	504	Etanchéité bitumineuse de toiture	2020	Contient de l'amiante par défaut
5 ^{ème}	506	Etanchéité bitumineuse de toiture	2020	Contient de l'amiante par défaut
5 ^{ème}	504	Enduit bitume sur calorifugeage (mousse synthétique et coque en aluminium)	2020	
5 ^{ème}	506	Enduit bitume sur calorifugeage (mousse synthétique et coque en aluminium)	2020	
5 ^{ème}	504	Matériau d'isolation des lamelles amovibles en toiture	2020	Contient de l'amiante par défaut
5 ^{ème}	503	Système de ventilation	2020	Contient de l'amiante par défaut