



Site n° 1130 - Abris PSS - Diagnostic "utilisation normale du bâtiment" - Version 1

9.5 Annexe V : Tableau récapitulatif des résultats de repérage

Nom de l'établissement : **Abris PSS-PC**

Bureau expert : **BG Ingénieurs-Conseils**

Adresse de l'établissement : **18 route Chevaliers-de-Malte**

Nom de l'expert : **Arnaud Saadi / Sophie Linda**

Nombre de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante : **72**

Date de l'expertise : **26.06.2009**

Nombre de matériaux contenant de l'amiante : **6**

Visa de l'expert :

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Sous-sol PSS	Local ventilation partie A	Joint de brides entre éléments de conduites, env. 10 pces	long terme	
Sous-sol PC	Local sanitaire	Joint de brides entre éléments de conduites, env. 10 pces	long terme	
Sous-sol PC	Chaufferie	Porte en fibrociment, env. 1.8 m2	long terme	
Sous-sol PC	Chaufferie	Joint de brides entre éléments de conduites, env. 20 pces	long terme	
Sous-sol PC	Chaufferie	Tresses isolantes, env. 20 pces	long terme	
Sous-sol PC	Chaufferie	Plaques de base du brûleur, env. 2 pces	long terme	