

Expert: Matthieu Raeis

Tableau synthétique des résultats diagnostiquant de l'amiante

N° d'identification CF1144

Nom de l'établissement : **DIP - Service des loisirs**
 Adresse de l'établissement : **19, route des Franchises**
 Nombre de prélèvements totaux : **37**
 Nombre de prélèvements sans amiante : **31**

Bureau expert : **CSD Ingénieurs Conseils SA**
 Nom de l'expert : **Matthieu Raeis**
 Date de l'expertise : **3 et 9 juin 2010**
 Visa de l'expert : 

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
RC	Bâtiment G46 - 002 - Local technique	Joints plats ~ 5 pièces	> 2020	Contient de l'amiante par défaut
RC	Bâtiment G46 - 014- Salle de conférence	Mastics de fenêtre durs à l'extérieur	> 2020	
RC	Bâtiment G46 - 014- Salle de conférence	Toiture en plaques ondulées en amiante ciment	> 2020	
RC	Bâtiment G1414 - Dépôt - 001	Cartons d'isolation derrière prises - 2 pièces	2015	
RC	Bâtiment G1414 - Dépôt - 001	Toiture en plaques ondulées en amiante ciment	> 2020	