

VIII. Tableau synthétique des résultats diagnostiquant de l'amiante

Nom de l'établissement : Débarcadère

Adresse de l'établissement : Quai du Mont-Blanc 4

Nombre de prélèvements totaux : 7

Nombre de prélèvements sans amiante : 1

Bureau expert : HSE conseils SA

Nom de l'expert : Christian Prendin

Date de l'expertise : 16 septembre 2008

Visa de l'expert :



Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément et quantité (nb d'éléments, surface, etc.)	Type matériau (F / C / FP / FA / SOL / NFA)	Délai d'assainissement	Prochain contrôle des matériaux contenant de l'amiante
Rez inférieur	Local SI	Plaque de fibrociment	NFA	Long terme	Septembre 2018