


Nom de l'établissement : EIG
Adresse de l'établissement : Rue de la prairie,4 1202 Genève
Nombre de prélèvements totaux : 262
Nombre de prélèvements sans amiante : 258

Bureau expert : B+S ingénieurs conseils SA
Nom de l'expert : Grégory de Lacaze
Date de l'expertise : 28.08.2009
Visa de l'expert :



Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Tous les étages Bat.B	Gaine technique verticale	Calorifugeage avec mousse et peinture bitume	2015	une protection en bois est à aménager comme mesure de précaution
1er sous-sol - Batiment D	Local technique ventilation	Calorifugeage avec mousse et peinture bitume encapsulé dans une gaine plastique	2019	
1er sous-sol - Batiment C	Couloirs Gutemberg	Calorifugeage avec mousse et peinture bitume encapsulé dans une gaine plastique	2019	