

Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

Nom de l'établissement : **Salle Frank-Martin**

Bureau expert : **LaboTech Sarl**

Adresse de l'établissement : **3, rue de la vallée - Genève**

Nom de l'expert : **MM Michel Cattin et Achour Ait Bouziad**

Nombre de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante : **153**

Date de l'expertise : **6, 7, 14 et 20 janvier 2010**

Nombre de matériaux contenant de l'amiante : **1**

Visa de l'expert :

Niveau	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Bâtiment principal				
Inférieur Sous-sol	Local chauffage	Joints tissu tressé sur le pourtour des tuyaux des raccords des grosses tuyauteries	A moyen terme 2015	Environ 20 pces