

Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale¹

CF: 2064

Nom de l'établissement : ECG Jean-Piaget

Adresse de l'établissement: Chemin de Grange-Falquet 17

Date dernière mise à jour: 09.03.2016

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé ²	Remarque
Rez inf.	RI 2	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez inf.	RI 3	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez inf.	RI 4	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez inf.	RI 5	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez inf.	RI 6	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez inf.	RI 7	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez inf.	RI 8	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez inf.	RI 9	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez inf.	RI 10	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez inf.	RI 11	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez inf.	RI 12	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez inf.	RI 13	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez inf.	RI 14	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez inf.	RI 15	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez inf.	RI 16	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez inf.	RI 17	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez inf.	RI 18	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez inf.	RI 19	Revêtement de sol coulé vert	2018	



Rez inf.	RI 20	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez inf.	RI 21	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez inf.	RI 22	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez inf.	RI 23	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez inf.	RI 24	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez inf.	RI 25	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez inf.	RI 26	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez inf.	RI 27	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez inf.	RI 00	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez inf.	RI 29	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez inf.	RI 30	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez inf.	RI 31	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez inf.	RI 32	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez inf.	RI 33	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez inf.	RI 34	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez inf.	RI 35	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez inf.	RI 36	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez inf.	Corridor près RI 36	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez inf.	RI 37	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez inf.	RI 38	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez inf.	RI 39	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez inf.	RI 40	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez inf.	RI 43	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez inf.	RI 44	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez inf.	RI 45	Revêtement de sol coulé vert	2018	



Rez inf.	RI 46	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez inf.	RI 47	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez inf.	RI 50	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez inf.	RI 51	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez inf.	RI 52	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez inf.	RI 53	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez inf.	RI 54	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez inf.	RI 55	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez inf.	RI 56	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 3	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 4	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 5	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 6	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 7	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 8	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 9	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 10	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 11	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 12	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 14	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 15	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 16	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 17	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 18	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 19	Revêtement de sol coulé vert	2018	



Rez sup.	RS 20	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 21	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 22	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 23	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 24	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 25	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 26	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 27	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 28	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 29	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 30	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 31	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 32	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 33	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 34	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 35	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 36	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 37	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 38	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 39	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 40	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 41	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 42	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 43	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 44	Portes et cloisons en fibrociment	2018	



Rez sup.	RS 44	Portes et cloisons en fibrociment	2018	
Rez sup.	RS 45	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 46	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 46	Portes et cloisons en fibrociment	2018	
Rez sup.	RS 49	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 50	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 51	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 52	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 53	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 54	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 55	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 56	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 57	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 58	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 60	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 61	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 62	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 63	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 65	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 66	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 67	Revêtement de sol coulé vert	2018	
Rez sup.	RS 71	Mastic fenêtre	2018	
1er	E1 1	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 2	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 3	Revêtement de sol coulé vert	2018	



1er	E1 4	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 5	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 6	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 7	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 8	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 9	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 10	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 11	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 12	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 13	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 14	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 15	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 16	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 17	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 18	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 19	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 20	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 22	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 23	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 24	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 25	Portes et cloisons en fibrociment	2018	
1er	E1 26	Portes et cloisons en fibrociment	2018	
1er	E1 27	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 28	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 29	Revêtement de sol coulé vert	2018	



1er	E1 30	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 31	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 32	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 33	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 34	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 35	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 36	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 32	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 42	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 43	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 44	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 45	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 46	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 47	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 48	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 49	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 50	Portes et cloisons en fibrociment	2018	
1er	E1 51	Portes et cloisons en fibrociment	2018	
1er	E1 52	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 56	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 57	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 58	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 58	Portes et cloisons en fibrociment	2018	
1er	E1 59	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 59	Portes et cloisons en fibrociment	2018	



1er	Couloir central	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 60	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 61	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 62	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 63	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 64	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 65	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 66	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 67	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 69	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 70	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 72	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 72	Mastic fenêtre	2018	
1er	E1 73	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 74	Portes et cloisons en fibrociment	2018	
1er	E1 75	portes et cloisons en fibrociment	2018	
1er	E1 76	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 77	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 78	Colle pour la laine de verre	2018	
1er	E1 79	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 80	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 81	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 83	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 84	Revêtement de sol coulé vert	2018	
1er	E1 86	Revêtement de sol coulé vert	2018	



1er	E1 87	Revêtement de sol coulé vert	2018	

¹ Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air.
En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.

² Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (STEB). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.