


Expert: N. Petry

Etat de Genève – DCTI / Expertise amiante – Diagnostic « Utilisation normale du bâtiment »
CEFOPS - Chemin Thury 6 - 1206 Genève

Annexe 5 : Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

Nom de l'établissement :	Centre de formation professionnelle santé social	Bureau expert :	BIRD-RDS SA
Adresse de l'établissement :	Chemin Thury 6 1206 Genève	Nom de l'expert :	Nicolas Petry
Nombre de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante :	152	Date de l'expertise :	Novembre 2009 Février 2010
Nombre de matériaux contenant de l'amiante :	11	Visa de l'expert :	

Etage / Niveau	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément et quantité (nbre d'éléments, surface, etc.)	Délai d'assainissement préconisé	Remarques
Rez inférieur	Local RI-08 (archive)	Conduite d'aération en fibrociment 3 m	Long terme	/
Rez inférieur	Local RI-07	Revêtement de sol dalles vinyle 1 m ²	Long terme	La colle sous ce matériau ne contient pas d'amiante
Rez inférieur	Local RI-10	Revêtement de sol dalles vinyles rouges 3 m ²	Long terme	La colle sous ce matériau ne contient pas d'amiante
Rez inférieur	Local RI-10	Plaques fibrociment derrière éléments électriques 2 éléments	Long terme	/
Rez inférieur	WC	Plaque fibrociment derrière incinérateur "Barrywald" 1 élément	Long terme	/
Rez inférieur	Local RI-11	Revêtement de sol dalles vinyles blanches 2 m ²	Long terme	La colle sous ce matériau ne contient pas d'amiante
Rez inférieur	Local RI-13	Revêtement de sol sur escalier - dalles vinyles blanches 2 m ²	Long terme	/
Rez inférieur	Salle de séminaire	Revêtement de sol dalles vinyle blanches 20 m ²	Long terme	Matériau présent sur escalier et sol. La colle sous ce matériau ne contient pas d'amiante
Rez inférieur	Local technique RI-20A	Conduites en fibrociment 1,5 m	Long terme	/

Expert: N. Petry

Etat de Genève – DCTI / Expertise amiante – Diagnostic « Utilisation normale du bâtiment »
CEFOPS - Chemin Thury 6 - 1206 Genève

<i>Etage / Niveau</i>	<i>Lieu / Local</i>	<i>Description du matériau ou de l'élément et quantité (nbre d'éléments, surface, etc.)</i>	<i>Délai d'assainissement préconisé</i>	<i>Remarques</i>
Rez inférieur	Local RI-14c	Revêtement de sol dalles vinyle blanches 4 m2	Long terme	La colle sous ce matériau ne contient pas d'amiante
Rez inférieur	Local SI	Joints klingerit env. 20 éléments	Long terme	/