

Nom de l'établissement : COLLEGE CANDOLLE

Bureau expert : Belloni SA

Adresse de l'établissement : Rue d'Italie 5 - 1204 Genève

Nom de l'expert : Mme Maria-lièna Miranda Sobral

Nombre de prélèvements totaux : 92

Date de l'expertise : mai.09

Nombre de prélèvements sans amiante : 69

Visa de l'expert : 

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
S.sol	Prépar Dépôt	Revêtements de sols: Sols, Dalles de sol 30x30	2019	
S.sol	SI	Faux plafonds: Faux plafond, Dalle 30x30	2014	
Rdc	Chef de Secrétariat	Revêtements de sols: Sols, Revêtement de sol en lès	2019	
Rdc	Hall 2	Faux plafonds: Faux plafond, Dalle 30x30	2014	
Rdc	Cafétéria	Faux plafonds: Faux plafond, Dalle 30x30	2014	
Rdc	Couloir	Revêtements de sols: Sols, Dalles de sol 30x30	2019	
Rdc	Couloir	Faux plafonds: Faux plafond, Dalle 30x30	2014	
1er	Couloir	Faux plafonds: Faux plafond, Dalle 30x30	2014	
2ème	Couloir Salles	Faux plafonds: Faux plafond, Dalle 30x30	2014	
3ème	Couloir Salles	Faux plafonds: Faux plafond, Dalle 30x30	2014	
4ème	Classe 1	Faux plafonds: Faux plafond, Dalle 30x30	2014	
4ème	Maître dessin	Faux plafonds: Faux plafond, Dalle 30x30	2014	
4ème	Salle de dessin	Faux plafonds: Faux plafond, Dalle 30x30	2014	
4ème	Salle de bain	Matériaux fortement agglomérés: Murs, Plaques plaques (Fibres-ciment)	2014	
4ème	Couloir	Faux plafonds: Faux plafond, Dalle 30x30	2014	
4ème	Classe 4	Faux plafonds: Faux plafond, Dalle 30x30	2014	
4ème	Classe 3	Faux plafonds: Faux plafond, Dalle 30x30	2014	
4ème	Classe 2	Faux plafonds: Faux plafond, Dalle 30x30	2014	