



Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale¹

CF: 1096

Nom de l'établissement : Maison du terroir

Adresse de l'établissement: Chemin de la concorde 2, 1233 Bernex

Date dernière mise à jour: 12.04.2021

| Etage | Lieu / Local | Description du matériau ou de l'élément | Délai d'assainissement préconisé ² | Remarque |
|-------|--------------|---|---|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

¹ Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air. En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.

² Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (STEB). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.