

## II - TABLEAU DE SYNTHÈSE DES MCA

Désignation du bâtiment : CMP Vidollet – CF 2043

Adresse du bâtiment : Chemin De-Vincy 2b 1202 Genève

Nombre de prélèvements totaux : 6

Nombre de prélèvements sans amiante : 6

Bureau expert : Ecoservices SA

Nom de l'expert : Robin Martineau

Date de l'expertise : 28 octobre  
4 novembre 2020

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Sous-sol	Local -110	Tableau électrique bakélite	Long terme	Non prélevé, sur avis de l'expert
Rez-de-chaussée	Local 007	Tableau électrique bakélite	Long terme	Non prélevé, sur avis de l'expert
Rez-de-chaussée	Local 008	Tableau électrique bakélite	Long terme	Non prélevé, sur avis de l'expert
Rez-de-chaussée	Local 009	Tableau électrique bakélite	Long terme	Non prélevé, sur avis de l'expert
Rez-de-chaussée	Local 010	Tableau électrique bakélite	Long terme	Non prélevé, sur avis de l'expert
-	Façades	Panneaux fibrociments	Moyen terme	Non prélevé, sur avis de l'expert